

# कार्यालय नगरपालिका मंडल सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

रामलीला मैदान के पास,  
वार्ड नम्बर 21, सूरतगढ़



फोन - 01509-224545, 220046  
ईमेल - combsog@gmail.com

क्रमांक / सीओ / फायर / 2022 / 1398

दिनांक: 12-9-2022

PRINCIPAL, SHAH SATNAM JI,  
BOYS' SCHOOL, SRIGURUSAR MODIA  
SURATGARH SRIGANGANAGAR.

*OK*

विषय:- अग्निशमन यंत्र/उपकरण

प्रसंग:- आपका प्रार्थना पत्र दिनांक 12.09.2022

उपरोक्त प्रसांगिक प्रार्थना-पत्र के विषयान्तर्गत आपके भवन/परिसर में स्थापित किये गये अग्निशमन यंत्र/उपकरण का निरीक्षण किया गया, जो सही व कार्यशील अवस्था में पाये। भविष्य हेतु भी इन यंत्र/उपकरणों को सही व कार्यशील अवस्था में रखे जाने के लिए एवं निर्देशित की गई होजरील, स्प्रिंकलर्स इत्यादि सही व कार्यशील अवस्था में रखे जाने के साथ ही मौके पर उपस्थित स्कूल संचालक को निम्न शर्तों हेतु निर्देशित किया गया।

1. भवन/परिसर तक फायर गाड़ी घुमने व खड़ा होने के लिए हमेशा पर्याप्त रोड़/स्थान रखेगा।
  2. भवन/परिसर के निकासी द्वार पर किसी प्रकार का सामान न रखा जावे या किसी भी प्रकार का अवरोधक नहीं होना चाहिए।
  3. भवन में फायर से ट्रेंड कर्मी होना चाहिए।
- उक्त निरीक्षण प्रतिवेदन जारी होने की तिथि के एक वर्ष तक वैध रहेगा।

*[Signature]*  
अधिसायी अधिकारी  
नगरपालिका, सूरतगढ़  
नगरपालिका, सूरतगढ़